



SEP - BBJ

Firma nagrodzona Złotą Odznaką Honorową SEP
Company granted with SEP Gold Honour Award

BBJ

SEP - BBJ



AC 012

STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH
BIURO BADAWCZE DS. JAKOŚCI04-703 Warszawa, ul. Mieczysława Pożaryskiego 28
tel.: +48 22 812 69 38; fax: +48 22 815 65 80; e-mail: bbj@bbj.plCERTYFIKAT
uprawniający do oznaczania wyrobu zastrzeżonym znakiem bezpieczeństwa
CERTIFICATE

authorizing to mark product with registered safety mark

nr B/12/013/13

No. B/12/013/13

Posiadacz certyfikatu: Spółdzielnia Inwalidów „SPAMEL”
(Nazwa i adres) ul. Wojska Polskiego 3
Certificate holder: 56-416 Twardogóra, Poland
(Name and address)Producent: Spółdzielnia Inwalidów „SPAMEL”
(Nazwa i adres) ul. Wojska Polskiego 3
Manufacturer: 56-416 Twardogóra, Poland
(Name and address)Nazwa wyrobu: Rozłączniki.
Name of the product: Switches.
Typ (model): ŁK25, ŁK40, ŁK63
Type (model):Dane techniczne: U_i : 690 V; U_{imp} : 6 kV; I_n : 25 A - ŁK25, 40 A - ŁK40, 63 A - ŁK63;
Technical data: I_{cw} : 1,5 kA 1 s - ŁK25, 0,85 kA 1 s - ŁK40, 1,2 kA 1 s - ŁK63;
 I_{cm} : 1,0 kA - ŁK25, 1,5 kA - ŁK40, 2,2 kA - ŁK63;
Kategoria użytkowania: Utilization category:

---	U_e/I_e	U_e/I_e	AC-3 U_e/I_e	Typ Type
AC-3	400 V/23 A	500 V/15 A	690 V/7 A	ŁK25
AC-4	400 V/11 A	---	690 V/5,5 A	
AC-3	400 V/38 A	500 V/21,5 A	690 V/7,5 A	ŁK40
AC-4	400 V/16 A	---	690 V/6 A	
AC-3	400 V/38 A	500 V/30 A	690 V/11 A	ŁK63
AC-4	400 V/23 A	---	690 V/8,5 A	
AC-22A	---	500 V/63 A	---	

Stożek ochrony obudowy: IP65. Degree of protection of enclosure: IP65.

System certyfikacji: 5 według Przewodnika ISO/IEC 67
Certification system: 5 according to ISO/IEC Guide 67Data ważności: 2018-01-28
Valid until:Wymieniony powyżej wyrób spełnia wymagania norm(-y):
Aforesaid product complies with the requirements of the standard(s):

Norma(-y) Standard(s)	Raport(-y) z badań nr Test report(s) No.	Wydany(-e) przez Issued by
PN-EN 60947-3:2013 (EN 60947-3:2009+A1:2012) PN-EN 60947-1:2010+A1:2011 (EN 60947-1:2007+A1:2011)	LA-13.004/1, LA-13.004/2.	BBJ

Niniejszy certyfikat dotyczy wyłącznie wyrobów mających identyczne właściwości (dane techniczne) jak przedstawiony do badań wzór, i spełniających wymagania ww. norm(-y).
This certificate covers only the products with characteristics (technical data) same as of the tested sample and those complying with the requirements of the aforesaid standard(s).Prawa i obowiązki posiadacza niniejszego certyfikatu określa oddzielna umowa z SEP - BBJ.
Rights and duties of this certificate holder are defined in a separate agreement with SEP - BBJ.Kierownik Jednostki Certyfikującej
Certification Body Manager

Teodor Pysznik

Warszawa, 2013-01-29

CERTYFIKAT nr B/12/013/13
CERTIFICATE No. B/12/013/13

Informacje dodatkowe:
Additional information:

Miejsce produkcji: Spółdzielnia